



**MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL**

EDITAL

Nº 157/2012

**Alfredo José Monteiro da Costa,
Presidente da Câmara Municipal do Seixal**

Torna público, nos termos do disposto no art. 91º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, com a redação atualizada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro e com as alterações introduzidas pela lei n.º 67/2007 de 31 de dezembro, o seu **despacho nº 756-PCM/2012, de 7 de novembro**, do seguinte teor:

**“Publicação dos Resultados das Análises à Água
- Terceiro Trimestre de 2012 -**

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei 306/07 de 28 agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010 de 26 de julho, serve o presente para informar sobre a qualidade da água distribuída no Concelho do Seixal, durante o terceiro trimestre de 2012, a saber:

Entre 1 de julho e 30 de setembro de 2012, foram realizadas análises para controlo da água captada e distribuída, tendo abrangido a totalidade dos centros distribuidores, nomeadamente:

- 109 Análises do controlo de rotina e 4 análises de controlo de inspeção à água da rede.
- 18 Análises à água de reservatórios.
- 38 Análises à água captada.

As análises realizadas à água da rede pública de distribuição, revelaram características bacteriológicas, químicas e organoléticas adequadas, de acordo com o Decreto-Lei 306/07 de 28 agosto.

De modo a avaliar o grau de cumprimento das normas de qualidade informa-se que, das análises realizadas do controlo de rotina à água da rede:

- 109 Incluíram os parâmetros microbiológicos: *bactérias coliformes*, *E. coli*, *n.º de colónias a 22°C*, *n.º de colónias a 37°C*, o parâmetro físico-químico *condutividade* e o *desinfetante residual*.
- 40 Incluíram os parâmetros físico-químicos: *azoto amoniacal*, *pH*, *nitratos*, *oxidabilidade*, *manganês*, e os parâmetros organoléticos *cor*, *turvação*, *sabor* e *cheiro*.
- 4 Incluíram os parâmetros microbiológicos: *Clostridium perfringens* *Esporos de Clostridium perfringens* e *Enterococos*; e os 39 parâmetros químicos: *Fluoretos*, *Cobre*, *Boro*, *Níquel*, *Arsénio*, *Cádmio*, *Chumbo*, *Selénio*, *Merúrio total*, *Cianetos*, *Sulfatos*, *Cloretos*, *Cálcio*, *Magnésio*, *Sódio*, *Alumínio*, *Dureza total*, *Nitritos*, *Ferro total*, *Crómio total*, *Antimónio*, *Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos*, *Clorofórmio*, *Bromodiclorometano*, *Dibromoclorometano*, *Bromofórmio*, *Benzo (a) pireno*, *Bromatos*, *Tetracloroetano*, *Tricloroetano*, *Cloreto de vinilo*, *Benzo (b) fluoranteno*, *Benzo (ghi) perileno*, *Benzo (k) fluoranteno*, *THM Total*, *Indeno (1,2,3-cd) pireno*, *Carbono Orgânico Total*, *Benzeno*, *1,2-Dicloroetano*.

Da análise dos resultados destes parâmetros na água de abastecimento, conclui-se:

- O cumprimento dos valores paramétricos, em 100% dos parâmetros analisados, em número de 1182.
- O cumprimento dos valores paramétricos, em 100% dos parâmetros microbiológicos dos controlos de rotina e de inspeção.
- A conformidade de 100% dos parâmetros físico-químicos e organoléticos do controlo de rotina, com aos respetivos valores paramétricos.
- O cumprimento de 100% dos valores paramétricos do controlo de inspeção.

A monitorização efetuada à água dos reservatórios (18 análises a 4 parâmetros microbiológicos e 3 parâmetros físico-químicos) e das captações (38 análises a 4 parâmetros microbiológicos e 2 parâmetros físico-químicos) revelou conformidade com o definido na respetiva legislação em vigor.



MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL

No Quadro I, indicam-se, para cada parâmetro do controlo de rotina, analisado na água da rede no período considerado, o número de análises realizadas, resultados e percentagens de cumprimento dos valores paramétricos.

Quadro I – Controlo de Rotina

Parâmetros	Unidades	VP*	N.º Análises		Resultados		% Cumprimento
			Previstas	Realizadas	Mín	Máx	
Escherichia coli	UFC/100ml	0	109	109	0	0	100
Coliformes	UFC/100ml	0	109	109	0	0	100
Dióxido de Cloro	mg/l	---	109	109	0,10	0,19	100
Condutividade	uS/cm	2500	109	109	140	540	100
Colónias 22°C	UFC/ml	---	109	109	<1	>200	100
Colónias 37°C	UFC/ml	---	109	109	<1	>200	100
Amónio	mg/l	0.5	40	40	<1	0,3	100
pH	Sorensen	6.5-9.0	40	40	7,0	8,1	100
Manganês	ug/l	50	40	40	<10	11	100
Nitratos	mg/l	50	40	40	<1,0	24	100
Oxidabilidade	mg/l	5	40	40	<1,5	2,9	100
Cor	mg/l	20	40	40	<5	<5	100
Cheiro	f. diluição	3	40	40	<1	<1	100
Sabor	f. diluição	3	40	40	<1	<1	100
Turvação	UNT	4	40	40	<0,2	3,7	100

VP* – valor paramétrico (Decreto-Lei 306/07 de 28 agosto).

No Quadro II, indicam-se, para cada parâmetro do controlo de inspeção, analisado na água da rede no período considerado, o número de análises realizadas, resultados e percentagens de cumprimento dos valores paramétricos.

Quadro II – Controlo de Inspeção

Parâmetros	Unidades	VP*	N.º Análises Realizadas	Resultados médios	% Cumprimento
Clostridium perfringens	UFC/100ml	0	4	0	100
Enterococos	UFC/100ml	0	4	0	100
Alumínio	ug/l	200	4	110	100
Ferro total	ug/l	200	4	30	100
Nitritos	mg/l	0.5	4	0,07	100
Sódio	mg/l	200	4	28,5	100
Sulfatos	mg/l	250	4	44	100
Selénio	ug/l	10	4	1,3	100
Cloretos	mg/l	250	4	51	100
Cianetos	ug/l	50	4	<10	100
Fluoretos	mg/l	1.5	4	0,1	100
Antimónio	ug/l	5.0	4	<2,5	100
Arsénio	ug/l	10	4	<1,0	100
Benzeno	ug/l	1.0	4	0,3	100
Boro	mg/l	1.0	4	<0,03	100



MUNICÍPIO DO SEIXAL CÂMARA MUNICIPAL

Bromatos	ug/l	25	4	<5	100
Cádmio	ug/l	5.0	4	<0,5	100
Chumbo	ug/l	25	4	2,8	100
Mercúrio total	ug/l	1.0	4	<1,0	100
Níquel	ug/l	20	4	2,7	100
Cobre	mg/l	2	4	0,03	100
Crómio total	ug/l	50	4	<10	100
1,2-dicloroetano	ug/l	3.0	4	<0,1	100
Benzo(a)pireno	ug/l	0,01	4	<0,006	100
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	-	4	<0,015	100
Benzo(ghi)perileno	ug/l	-	4	<0,015	100
Benzo(k)fluoranteno	ug/l	-	4	<0,015	100
THM Total	ug/l	100	4	<5,0	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/l	-	4	<0,015	100
Tetracloroetano	ug/l	10	4	<1,0	100
Tricloroetano	ug/l	10	4	<1,0	100
Bromodiclorometano	ug/l	-	4	<1,0	100
Dibromoclorometano	ug/l	-	4	<1,0	100
Bromofórmio	ug/l	-	4	<1,0	100
Clorofórmio	ug/l	-	4	<2,0	100
Cloreto de vinilo	ug/l	0.5	4	<0,10	100
Cálcio	mg/l	200	4	36	100
Dureza Total	mg/l	-	4	106,5	100
Magnésio	mg/l	-	4	5,6	100
Carbono Orgânico Total	mg/l	-	4	3,2	100
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos	µg/L	0,1	4	<0,060	100

VP – valor paramétrico (Decreto-Lei 306/07 de 28 agosto).”

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares habituais estabelecidos na Lei, por cinco dias (úteis) dos dez subsequentes à data do presente.

Seixal, 7 de novembro de 2012

O Presidente da Câmara Municipal

Alfredo José Monteiro da Costa.